





- Legenda:**
- Prívodné potrubie- plastové, hadicové prevedenie, Herz, vedené v podlahe, izolované (resp. ochranná trubka), 16x2
 - Vratné potrubie- plastové, hadicové prevedenie, Herz, vedené v podlahe, izolované (resp. ochranná trubka), 16x2
 - Prívodné potrubie- plastové, tyčové prevedenie, Herz, vedené v stene, pod stropom, v šachte, izolované, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5
 - Vratné potrubie- plastové, tyčové prevedenie, Herz, vedené v stene, pod stropom, v šachte, izolované, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5
 - Nové vykurovacie teleso, ktoré nahrádza staré vykurovacie teleso
 - S1 Označenie pre stúpačky potrubie vykurovania „1.. +“ dimenzia stúpačky
 - TRV15/nast. TS90/15 TERMOSTATICKÝ REGULACNÝ VENTIL (VLOŽKA) HEIMEIER TYP 4360 (DN15) PRE DOSKOVÉ TELESO - UŽ INTEGROVANÁ
 - RL5/15/nast. R1-9 TERMOSTATICKÝ ventil bez regulácie HERZ TS90 - rohové, dimenzia ventilu DN15
 - ROZDELOVAČ č.1, 9 OKRUHOV ŠRUBENICE HERZ RL5 (s regulačným, prednastavením) - rohové prevedenie, dimenzia ventilu DN15
 - UZATVÁRAČI KOHÚT - dimenzia podľa projektu, umiestnenie do rozdelovacej skrinky R1až R10 na prívod
 - UZATVÁRAČI, REGULACNÝ VENTIL HERZ - dimenzia podľa projektu, umiestnenie do rozdelovacej skrinky R1až R10 na spätičku
 - Zrealizovať regulačné nastavenie ventilu podľa projektu



Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, úpravy a zmeny konštrukčného, technologického alebo technického riešenia konzultovať s projektantom. Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za úpravy a zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

designers, s.r.o.

sídlo (fakturačná adresa): Tatranská Lomnica 531, 059 60 Vysoké Tatry
 adresa (tvorivacia adresa): Kol. Nálepku 6, 080 01 Prešov
 peter.steiniger@designers.sk / 00421 933 693 736

Autor:	Ing. arch. Peter Steiniger	dátum:	10/2012
Spracovateľ:	Designers, s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov	formát:	4xA4
Zodpovedný projektant:	Ing. Richard Nagy, PhD.	mierka:	1:70
Projektant:	Ing. Richard Nagy, PhD., Pronco sro	stupeň / druh PD:	DRS
		číslo zákazky:	120802
Objednávateľ:	UPJŠ Košice, Šrobárová 2, 04180 Košice	stavebný objekt:	SO 03 "MODERNIZÁCIA"

Názov dokumentácie:
**MODERNIZÁCIA PRIESTOROV PRE VEDECKO-VÝSKUMNÉ ÚČELY
 V OBJEKTE PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UPJŠ, JESENNÁ 5, KOŠICE**

Dok.: **E** Obsah výkresu:
PODORYS 3.NP / NOVONAVRHOVANÝ STAV

Číslo základný	Faza	Typ dokumentu	Stavový opis / Akcia	Príloha	Meno / Miesto spracovateľa	Dátum / Miesto	Zašiel / dátum	Rev.
120802	DRS	PR	03	UK	HZ	C 0 0 1	++	A

E-03

č. výkresu:

Táto dokumentácia je duševným vlastníctvom autorov. Jej použitie podlieha ustanoveniam autorského zákona. Kontakt: www.sosarchitekti.sk