Legenda:

- Prívodné potrubie- plastové, hadicové prevedenie, Herz, vedené v podlahe, izolované (resp. ochranná trubka), 16x2
- Vratné potrubie- plastové, hadicové prevedenie, Herz, vedené v podlahe, izolované (resp. ochranná trubka), 16x2
- Prívodné potrubie- plastové, týčové prevedenie, Herz, vedené v stene, pod stropom, v šachte, izolované, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5
- Vratné potrubie- plastové, týčové prevedenie, Herz, vedené v stene, pod stropom, v šachte, izolované, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5
- Nové vykurovacie teleso, ktoré nahrádzuje staré vykurovacie teleso

S1 Označenie pre stúpacie potrubie vykurovania , 1, + dimenzia stúpačky

TRV15/inst. TERMOSTATICKÝ REGULAČNÝ VENTIL (VLOŽKA) HEIMEIER TYP 4360 (DN15) PRE DOSKOVÉ TELESO - UŽ INTEGROVANÁ
TS90/15 Termostatický ventil bez regulácie HERZ TS90 - rohové, dimenzia ventilu DN15
RL5/15/inst. Šróbenie HERZ RL5 (s reguláciným, prednastavením) - rohové prevedenie, dimenzia ventilu DN15
R1-9 ROZDEĽOVAČ č. 1 - 9 OKRUHOV
GK UZATVÁRACÍ KOHÚT - dimenzia podľa projektu, umiestnenie do rozdeľovacej skrinky R1a2 R10 na prívod
(RV) Stromax M UZATVÁRACÍ REGULAČNÝ VENTIL HERZ - dimenzia podľa projektu, umiestnenie do rozdeľovacej skrinky R1a2 R10 na spiatočku
Zreálizovať regulačné nastavenie ventilu podľa projektu
R1 Označuje na ktorý rozdeľovač je napojené vykurovacie teleso

LEGENDA TELIES

101-01 — MIESTNOSŤ - PORADOVÉ ČÍSLO TELESA
20°C — TEPLOTA VZDUCHU V MIESTNOSTI
21VK/6080 — TYP TELESA / VÝŠKA TELESA(60cm) / DĽŽKA TELESA (90cm)
TRV/15/1,8 — TERMOSTATICKÁ REGULAČNÁ VLOŽKA S TH HLAVICOU HEIMEIER
Dimenzia ventilu / nastavenie ventilu
TH TERMOSTATICKÁ HLAVICA
16x2 PLAST V PODLAHE GT PB DD
NAPOJENIE ZO SPODU - pomocou adaptérov
VYPÚŠŤACIA ZÁTKA
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

SCHÉMA:



Autorizácia:

Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, úpravy a zmeny konštrukčného, technologického alebo technického riešenia konzultovať s projektantom. Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za úpravy a zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

designers, s.r.o.
sídlo (fakturačná adresa): Tatranská Lomnica 57/ 059 60 Vysoké Tatry
prevádzka (korešpondenčná adresa): Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov
peter.stelinger@stelinger.sk ; tel.: 00421 903 603 756

Autor:	Ing. arch. Peter Stelinger	dátum	10/2012
Spracovateľ:	Designers, s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov	formát	5xA4
Zodpovedný projektant:	Ing. Richard Nagy, PhD.	mierka	
Projektant:	Ing. Richard Nagy, PhD., Proneco sro	stupeň / druh PD	DRS
		číslo zákazky	120802
Objednávateľ:	UPJŠ Košice, Šrobárová 2, 04180 Košice	stavebný objekt	SO 03 "MODERNIZÁCIA"

Názov dokumentácie:

MODERNIZÁCIA PRIESTOROV PRE VEDECKO-VÝSKUMNÉ ÚČELY V OBJEKTE PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UPJŠ, JESENNÁ 5, KOŠICE

Ozn.: **E** Obsah výkresu: **Schéma stúpačiek - rozvinutý rez stúpačiek**

Číslo zákazky	Fáza	Typ dokumentu	Stavebný objekt Budova	Profesia	Identifikácia spracovateľa	Číslo výkresu/	Podskupina	Rev.
120802	DRS	PR	03	UK	HZ	C 0 0 1	+ +	A

E-05
E-výkres

Táto dokumentácia je duševným vlastníctvom autorov. Jej použitie podliehа ustanoveniam autorského zákona. Kontakt: www.sosarchitekti.sk