

LEGENDA MIESTNOSTI 3.NP:


ČÍSLO NA VÝKR.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m ²
4.01	HALA SO SCHODISKOM	90,60
4.02	LABORÁTORIUM	28,20
4.03	KANCELÁRIA	20,60
4.04	AUDIOKABÍNA	5,05
4.05	SERVEROVŇA	64,75
ÚŽITKOVÁ PLOCHA		155,35 m ²
KANCELÁRSKA PLOCHA		83,85 m ²
CELKOVÁ RIEŠENÁ PLOCHA		209,20 m ²
ZASTAVANÁ PLOCHA		250,70 m ²

UPOZORNENIE:

VSETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ODOBNOU MATERIÁLMI S PODOBNÝMI STAVEBNOTECHNICKÝMI A FYZIKÁLNYMI VLASTNOSTAMI INÝCH CERTIFIKOVANÝCH VÝROBCOV !!!
 VZHĽADOM NA TO, ZE SA JEDNA O REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE, KTORÝM PREDCHADZALO ZAMERANIE OBJEKTU BEZ OBZNAČENIA SKRYTÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ, JE NÚTNE PO ODKRYTÍ TYCHTO RIEŠENÝCH KONŠTRUKCIÍ PREVERIŤ ROZMERY A GEOMETRIU NOVONAVRHOVANÝCH PRVKOV A STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ UPRESNIŤ NA STAVBE POČAS REALIZÁCIE !!!
 VŠETKY NEZROVNALOSTI SKUTOČNOSTI A VÝKRESU PREKONZULTOVAŤ S ARCHITEKTOM A STATKOM.

POZNÁMKA :

* DOKUMENTÁCIA NIE JE DIELENSKOU DOKUMENTÁCIU, VYBRANÝ REALIZÁTOR JE POVINNÝ SPRACOVAŤ DIELENSKOU DOKUMENTÁCIU PO PREMERANÍ SKUTOČNÉHO STAVU / VÝŠKY, DĹŽKY, UHLÝ, SKUT. ROZMERY
 * NOSNÉ KONŠTRUKČIE RIEŠI PROJEKT STATIKY
 * VÝKAZY MATERIÁLOV SÚ UVEDENÉ BEZ REZERVY



Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, úpravy a zmeny konštruktívneho, technologického alebo technického riešenia konzultovať s projektantom. Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za úpravy a zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

designers, s.r.o. sídlo (fakturačná adresa): Talianska Lomnica 531, 059 80 Vynoká, Tápov
 oblasť doručovacia adresa: Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov
 peter.steiniger@designers.sk / 00421 903 603 798

Autor:	Ing. arch. Peter Steiniger	dátum:	10/2012
Spracoval:	Designers, s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov	formát:	12xA4
Zodpovedný projektant:	Ing. Jozef Ruščík	mierka:	1:50
Projektant:	Ing. Jozef Ruščík	stupeň / druh PD:	DRS
Objednávateľ:	UPJŠ Košice, Šrobárová 2, 04180 Košice	číslo zákazky:	120802
Názov dokumentácie:		stavebný objekt:	SO 03 "MODERNIZÁCIA"

MODERNIZÁCIA PRIESTOROV PRE VEDECKO-VÝSKUMNÉ ÚČELY V OBJEKTE PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UPJŠ, JESENNÁ 5, KOŠICE

E PODORYS 4.NP / NOVONAVRHOVANÝ STAV

Číslo zákazky	Fáza	Typ dokumentu	Stavebný objekt / stav	Prorok / rok, mesiac	Identifikačné číslo / rok, mesiac	Číslo / rok, mesiac	podpis / dátum	Rev.
120802	DRS	PR	03	E-SI	HZ	C 0 0 1	++	A

E04
 E-výkres

ROZVODNÁ SUSTAVA 3+PE+N AC 400V 50Hz TNC-S
 OCHRANNÉ OPATRENIA PRED URAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41.
 ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ, KRYTMI.
 OCHRANA PRI PORUČE BUDE SAMOCINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUČE A OCHR. POSPÁJANÍM
 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM